LATVIJAS REPUBLIKA
SIA " DOBELES NAMSAIMNIEKS"
Reģ. Nr. LV 48503021348
Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63781900, e-pasts namsaimnieks@dobelesnamsaimnieks.lv
www.dobelesnamsaimnieks.lv

Dobelē

16.09.2015.

Atbildes uz jautājumiem par iepirkuma priekšmetu ID Nr. DN 2015/8

1. *7.7. Sagatavojot piedāvājumu, pretendentiem pašiem ir jāizvērtē piegādājamās preces (preču daudzumu saraksti un citi iepirkuma dokumenti), un ir jāparedz visu līguma izmaksu (par piegādi **un uzstādīšanu**) lielums atbilstoši līguma projektā paredzētajam, kas ir jāiekļauj piedāvājuma cenā.*

Kā noprotu tā ir drukas kļūda, nekur citur nolikumā netiek runāts par uzstādīšanu?!

Jā, šī ir drukas kļūda.

2. *5.4.1. Iepirkuma nolikumā dotās formas ir jāaizpilda, bet tās nedrīkst pārsaukt, **dzēst, papildināt vai kā citādi mainīt, izņemot gadījumu, kad iepirkuma procedūras sarakstes laikā iepirkumu komisija pasūtītāja mājaslapā ir publicējusi precizējumus.** Tādā gadījumā, sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendentam ir pienākums aktualizēt vai izmantot pasūtītāja mājaslapā publicēto aktualizēto iepirkuma nolikuma attiecīgo formu, ja tāda ir publicēta.*

Vai tehniskajā piedāvājumā nav jāraksta aktuālais piedāvātās iekārtas nosaukums , marka, tips??? Vadoties pēc 5.4.1. punkta ir jāaizpilda tikai vienību cenas un summas!

Ja pretendents piedāvā analogu, tad piedāvājumā ir jānorāda, ka tas ir analogs. Tā, lai pasūtītājs var atšķirt šos piedāvātos analogus no nolikumā uzrādītajiem. Piemēram, norādot "piedāvājam analogu:...". Analogiem ir jāatbilst tehniskajiem parametriem.

3. *Vēl nepieciešami precizējumi par siltummaiņu IC 28 izvadiem Dn 40 vai Dn 50? Nevienam siltummainim nav norādīts kanālu tips H; L; M ?*

Siltummaiņu izvadu DN ir dots iepriekšējos precizējumos. Siltummaiņiem nepieciešamais kanālu tips - H.
Precizēta tehniskā informācja par siltummaiņiem siltummezglā:
Siltummainis apkures:
SWEP IC28Hx76/1P-SC-S 4x1

prim	**sek**
155	**155 t^0C**
PS 25	**25 bar**
TEST 40	**40 bar**
Tilp. 4.107	**4.218 l**

Siltummainis apkures:
SWEP IC28Hx56/1P-SC-S 4x1

prim	**sek**
155	**155 t^0C**
PS 25	**25 bar**
TEST 40	**40 bar**
Tilp. 2.997	**3.108 l**

Siltummainis k.ūd.:
SWEP IC10THx30/1P-SC-S

prim	**sek**
155	**155 t^0C**
PS 16	**16 bar**
TEST 25	**25 bar**
Tilp. 0.854	**0.915 l**

SIA "DOBELES NAMSAIMNIEKS"
Dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas speciāliste R.Trapiņa-Jēče