LATVIJAS REPUBLIKA
SIA " DOBELES NAMSAIMNIEKS"
Reģ. Nr. LV 48503021348
Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63781900, e-pasts namsaimnieks@dobelesnamsaimnieks.lv
www.dobelesnamsaimnieks.lv

Dobelē

14.09.2015.

Atbildes uz jautājumiem par iepirkuma priekšmetu ID Nr. DN 2015/8

1. *Vai šie vārsti ir Danfoss VM-2 (Poz. 6-8)?*
   Jā.

2. *Nav norādīts vārsta modelis vai montāžas gabarītizmērs (Poz. 9-12).*
   DN40, DN32.

3. *Nav norādīts piedziņu darba spriegums (Poz. 15-17).*
   ~220V.

4. *Vai norādītās vērtības ir sūkņa darba punkts, vai sūkņa līknes maksimālās vērtības (Poz. 22-36)?*
5. *Vai variet precizēt tehniskās prasības sūkņiem. Šeit ir domāti maksimālie parametri (ražība, spiediens) (Poz. 22-36)?*
   Sūkņa līknes maksimālās vērtības.

6. *Nepieciešams norādīt pilnu siltummaiņa tipu (plākšņu skaits, kanālu tips) vai norādīt darba temperatūras un pieļaujamos spiediena kritumus primārajā un sekundārajā pusē, lai varētu veikt aprēķinu pēc Jūsu norādītajām siltuma jaudām (Poz. 37-39).*
7. *Lūdzu precizēt markas/tipus un plākšņu skaitu:*

1) *Siltummainis apkurei SWEP IC28 80kW DN40 gab. 1 (Poz. 37);*
2) *Siltummainis apkurei SWEP IC28 120kW DN50 gab. 1 (Poz. 38);*
3) *Siltummainis ūdenim SWEP IC10 70kW DN25 gab. 1 (Poz. 39).*
   Siltummainis apkurei SWEP IC28 80kW DN40 gab. 1 (Poz. 37) - 56 plāksnes;
   Siltummainis apkurei SWEP IC28 120kW DN50 gab. 1 (Poz. 38) - 76 plāksnes;
   Siltummainis ūdenim SWEP IC10 70kW DN25 gab. 1 (Poz. 39) - 30 plāksnes.

8. *Vai var piedāvāt analogu automātiku?*

1) *Procesors "TAC" (Apk. + K.Ū.) vai ekvivalents 2222 gab. 5 (Poz. 1);*

2) *Transformators TR 32 gab. 2 (Poz. 2);*
3) *Ūdens temperatūras sensors (virsmas) STC gab. 5 (Poz. 3);*
4) *Ūdens temperatūras sensors (karstā ūdens) STP 120-70 gab. 5 (Poz. 4);*
5) *Temperatūras sensors (āra gaisa) STO 100 gab. 5 (Poz. 5);*

Var piedāvāt.

SIA "DOBELES NAMSAIMNIEKS"
Dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas speciāliste R.Trapiņa-Jēče